

Opis zakresu przeglądów i obowiązków wykonawcy

Zakres przeglądów

Wykonanie dwóch przeglądów (w odstępie 6 m-cy) nw urządzeń i instalacji:

- centrala wentylacyjna BARBOR AMBER – 1 P-800-0-P – szt 1
- centrala wentylacyjna BARBOR AMBER – 1 PP-800-0-L – szt 1
- centrala wentylacyjna BARBOR AMBER – 1 PP1200-0-L – szt 2
- urządzenie klimatyzacyjne FUJITSU AJY040LCAH + 2 x UTGUFYCW
- urządzenie klimatyzacyjne FUJITSU AOYG45LETE + AUYG45LRLA

Przeglądy należy wykonać w zakresie zgodnym z DTR i warunkami gwarancji, a w szczególności:

- dla urządzeń klimatyzacyjnych
 - czyszczenie i odgrzybianie filtrów oraz parowników jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
 - czyszczenie skraplaczy
 - sprawdzenie stanu i zakonserwowanie styków połączeń elektrycznych
 - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 - sprawdzenie drożności odpływu skroplin
 - sprawdzenie stanu mocowania mechanicznego poszczególnych urządzeń
 - sprawdzenie stanu i ewentualne uzupełnienie izolacji instalacji chłodniczej
 - sprawdzenie parametrów pracy urządzeń w trybie chłodzenia i grzania
 - dokonanie odpowiednich wpisów w książkach gwarancyjnych
- dla urządzeń wentylacyjnych
 - wymiana filtrów
 - czyszczenie i odgrzybianie nagrzewnic
 - czyszczenie wentylatorów
 - sprawdzenie stanu i zakonserwowanie styków połączeń elektrycznych
 - sprawdzenie stanu mocowania mechanicznego poszczególnych urządzeń
 - sprawdzenie stanu i poprawności działania elementów zabezpieczających
 - sprawdzenie parametrów pracy urządzeń w trybie wentylacji i grzania
 - sprawdzenie automatyki
 - dokonanie odpowiednich wpisów w książkach gwarancyjnych

Obowiązki wykonawcy:

- terminowe wykonywanie przeglądów
- wykonywanie przeglądów zgodnie z warunkami DTR i gwarancji producenta
- natychmiastowe informowanie przedstawicieli Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach w zakresie stanu technicznego i formalnego sprzętu i urządzeń wchodzących w skład instalacji.